



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020 Великий Новгород ул. Большая Московская, д. 67 тел. (816-2) 66-26-10,
http://www.53.mchs.gov.ru, e-mail: gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173007 Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, кор. 3, тел. (816-2) 76-51-21,
e-mail: gpn-nov@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому,
Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам**

175207 Новгородская обл. г. Старая Русса ул. Яковлева 18 телефон/факс (81652) 3-38-73

ПРЕДПИСАНИЕ № 89/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Взвяд»

ИНН 5322004810

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, -
на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

во исполнение распоряжения отдела НД и ПР по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа

**Поддорскому и Холмскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской
области от 15 мая 2017 года № 89**

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

**в период с 22 мая по 07 июня 2017 года Муромцевым Андреем Анатольевичем – заместителем
главного государственного инспектора Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и
Холмского районов по пожарному надзору проведена плановая проверка объектов защиты –
территории, здания, помещений по адресу: Новгородская область, Старорусский район, д. Взвяд, ул.
Взвядская, д. 10**

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором Школы д. Взвяд Япко С.Н.

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Система пожарной сигнализации в здании школы не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.09.2017г.	
2	Стропила и обрешетка кровли здания школы (II степени огнестойкости) не подвергнуты обработке огнезащитным составом не ниже II	СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 5.4.5.	01.09.2017г.	

	группы огнезащитной эффективности		
3	Не организовано проведение эксплуатационного испытания наружной пожарной лестницы не реже 1 раза в 5 лет	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12г. «О противопожарном режиме» п. 24	01.09.2017г.
4	Ковры, ковровые дорожки на первом этаже в здании школы не прикреплены надежно к полу	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12г. «О противопожарном режиме» п. 39	01.09.2017г.
5	В спортивном зале извещатели автоматической установки пожарной сигнализации не имеют защитной конструкции для предотвращения механических повреждений	Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.13. Федеральный закона №123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 1	01.09.2017г.
6	В спортивном зале, в тамбуре эвакуационного выхода, ведущего непосредственного наружу, в месте перепада высот отсутствует пандус с уклоном не менее 1:6	Свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.3, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 68	01.09.2017г.
7	На двери электрощитовой отсутствует обозначение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12г. «О противопожарном режиме» п. 20	01.09.2017г.
8	Для здания школы не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение	Свод правил СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, 9.11,	01.09.2017г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации

обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Муромцев Андрей Анатольевич

заместитель главного государственного инспектора Старорусского, Парфинского, Волоотовского, Поддорского и Холмского районов по
пожарному надзору

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

« 7 » июля 20 17 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Яцко Сергей Николаевич

Директор Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Основная школа д. Взвал»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

« ____ » 20 ____ г.