ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Старорусском районе
Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6-а, 175202
Тел/факс **(881652)5-71-91**, E-mail: StRussa@53.rospotrebnadzor.ru
http://www.53.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 / 5322101001

г.Старая Русса "07" 11 20
(место составления акта) (дата составления ак
15:00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 190

По адресу/адресам: Новгородская область, Старорусский район, деревня Взвад, улица Взвадская, дом 10
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) /начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе М.А.Бермана № 190 от 21.10.2013 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая /выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа деревня Взвад
ИНН 5322004810 ОГРН 1025301188824
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"28" 10 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 продолжительность

" " 2013 г. с час. 00 мин. до час. 00 мин. продолжительност

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор Яцко С.Н.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Начальник ТО У Роспотребнадзора Берман М.А.
Старший специалист 1 разряда Сухова Т.Н., Ротко Е.Е.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Яцко Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Проведена плановая проверка исполнения санитарного законодательства ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ № 157-ФЗ от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 года, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиями организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и

*среднего профессионального образования», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.... Контроль качества»; СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», СП 3.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита Б», СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа», СП 3.12825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.2512-05 «Профилактика менингококковой инфекции», СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусной (неполио) инфекциях», п. 12 Постановления Правительства РФ № 825 от 15.07.1999 года «Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требующего обязательного проведения профилактических прививок», приказа № 302 от 12.04.2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры...» и др. в отношении **МАОУООШ д.Взвад.***

Лицензия на право образовательной деятельности выдана 17.10.12 года, рег.№ 115, бессрочно.

Устав принят общим собранием трудового коллектива, протокол № 3 от 25.02..2011 года.

Договор на транспортирование бытовых отходов заключен ООО Доррос 01.04.2013 года.

Договор на проведение дератизационных работ заключен с ООО «Центр профилактики» г.Старая Русса № 88 от 01.11.2011 года.

Договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп заключен с ООО «ЭП «Меркурий» 28.03.2013 года № Н 16673.

Договор на оказание медицинских услуг не представлен.

Договора на поставку продуктов питания представлены от ООО «ТД Лактика», ОАО «Старорусский хлеб», ИП Петрова Ю.А.

Договор на оказание метрологических услуг не представлен.

Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств не представлен.

Официальные издания СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10 - имеются.

Платные образовательные услуги не оказывают.

Количесто школьников- 29 человек, из них начальной школы-14 человек.

Классов-комплектов-5. Нет учащихся 6 и 8 классов.

Обучающихся на дому нет.

Списочный состав детей дошкольной группы– 10 человек, ясельных детей нет.

Групп-1.

На момент проверки присутствуют 3 ребенка дошкольной группы. У школьников плановые каникулы с 28.10.13г.

Начальник ТО У Роспотребнадзора **М.А.Берман**

Директор МАОУООШ д.Взвад **С.Н.Яцко**

Режим дня дошкольной группы представлен. Расписание уроков в школе составлено не в соответствии требований санитарных правил для 5 класса - наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на четверг в 5 классе, тогда как согласно **приложению № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10** количество баллов за день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) среду.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней, детей принимают в ДОУ при наличии справки с указанием диагноза, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. Медицинское наблюдение не проводится- **нарушение п. 3.6.2. СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций».**

Ежедневный утренний прием детей дошкольной группы не проводится - **п. 11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13**.

Осмотры на педикулез проводятся воспитателями группы еженедельно, фельдшером Взвадского ФАП Куркиной С.В. ежемесячно, в т.ч. школьников. С педикулезом никто не выявлен.

Инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Соматическая заболеваемость: в ДОУ- 2 сл. о.ринита, 1 сл.бронхита, 12 сл.ОРВИ; в школе: 1 сл. отита, 34 сл. ОРВИ;

Группы здоровья- д/гр.-1 гр.-7 чел., 2гр.-3 чел.

Группы физического развития- средняя-9 чел., выше среднего-1 чел.

Группы здоровья (школа)- 1 гр.-12 чел., 2 гр.-4 чел., 3 гр.-12 чел., 5 гр.-1 чел.

Группы физического развития (школа)- средняя-24 чел., выше среднего-4 чел., ниже среднего-1 чел. Охват физкультурой- 28 чел.

Плановая дегельминтизация детей и персонала проведена 04.10.2013 года, пролечено 14 школьников и 10 дошкольников и 13 чел. персонала. Контрольное обследование проведено 10.10.2013 года, инвазированных не выявлено.

Персонал- 13 чел. Личных медицинских книжек представлено-11 (нет книжек Ефимова А.В., Фединой С.А.). При прохождении медицинских осмотров выявлены следующие нарушения:

Яцко С.Н.- нет отметки об обследовании в 2013 году на яца гельминтов, у дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе;

Ефимова О.В.- нет отметки об обследовании в 2013 году на яца гельминтов, у дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе;

Кондратьева Л.М.- нет отметки об обследовании в 2013 году на яца гельминтов, у дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе;

Лыкасова Н.Н.- нет отметки об обследовании в 2013 году на яца гельминтов, у дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе;

Софронова И.С.- нет отметки об обследовании в 2013 году на яца гельминтов, у дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе;

Шмакова В.А.- нет отметки об обследовании в 2013 году на яца гельминтов, у дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе;

Начальник ТО У Роспотребнадзора **М.А.Берман**
Директор МАОУООШ д.Взвад **С.Н.Яцко**

Яцко Л.В.- нет отметки об обследовании в 2013 году на яца гельминтов, у дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе – **нарушение п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».**

МАОУООШ (школа и дошкольная группа) расположена в 2-х этажном кирпичном здании, построенному по типовому проекту школы. Оборудовано системами хозяйственно- питьевого водоснабжения (холодное, горячее- через водонагреватели и смесители подается в пищеблок, без смесителя- в туалет дошкольной группы), канализовано (септик на вывоз), имеет централизованное отопление.

Капитальный ремонт зданий не проводился, ежегодно проводися косметический ремонт.

Журнал аварийных ситуаций не представлен.

Территория МАОУООШ ограждена, озеленена.

На территориях оборудованы хозяйственная зона, спортивная площадка и игровая площадка дошкольной группы с теневым навесом, игровыми формами, песочницей (не закрывается в отсутствие детей- **п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Мусоросборников на территории-1, установлен на цементированной площадке, закрыт крышкой.

Набор помещений: **школа-** 10 учебных кабинетов, гардероб, спортивный зал, мастерская технологического труда (с 01.09.123г. не используется из-за отсутствия преподавателя), 2 туалета, в т.ч. туалет для девочек используется персоналом.

Дошкольная группа (правое крыло 1-го этажа)- игровая, спальня, туалет, прачечная (приспособленная), раздевалка, изолятор.

Пищеблок-1, общий.

Входы в школу и дошкольную группу разные.

Вентиляция – естественная через оконные проемы и вентиляционные решетки; в пищеблоке- локальная механическая над плитой.

Контроль за температурой воздуха в групповой и спальне дошкольной группы, в учебных кабинетах школы осуществляется с помощью настенных бытовых термометров. На момент проверки отопительный сезон начат, средняя температура воздуха в пределах нормы (19-22гр.С).

Отопительные приборы (батареи) дошкольной группы закрыты деревянными решетками.

Освещение: естественное - достаточное через оконные проемы, отсутствует в прачечной.

В некоторых кабинетах (технологии, химии) оконные стекла с трещинами - **нарушение п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Искусственное освещение - лампы накаливания с защитной арматурой, в кабинете информатики- люминесцентные лампы ЛБ. Имеются перегоревшие лампы в кабинетах технологии (2), математики (1), химии (6), игровой (1), спальне (1)- **нарушение п.7.2.9. СанПиЦ 2.4.2.2821-10, п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.** Местное освещение (люминесцентные лампы) над классными досками учебных кабинетов имеется, в кабинете информатики установлена интерактивная доска. Договор на вывоз и утилизацию перегоревших ламп представлен.

Начальник ТО У Роспотребнадзора **М.А.Берман**

Директор МАОУООШ д.Взвад **С.Н.Яцко**

Внутренняя отделка помещений: полы деревянные, окрашены, в кабинетах химии и информатики покрыты линолеумом, имеющим дефекты- **нарушение п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;** в туалетах, кабинете технологии, прачечной облицован плиткой, стены окрашены, в туалетах на ½ высоты облицованы плиткой, потолки побелены

Оснащение: **в ДОУ**:

- прачечная 4.5 кв.м.– оборудована стиральной машиной-автомат «Индезит», 2 металлическими сушилками, бойлером, мешками для белья. Отсутствует механическая вентиляция, раковина для мытья рук, емкость для обработки мешков- **п.4.35, 8.1, 17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13**. Помещение также используется как склад для хранения списанных вещей.
- раздевалки- оборудованы достаточным количеством индивидуальных шкафов для одежды (20), скамейками.
- игровые – оборудованы столами и стульями размеров от 1 до 2, маркировка нанесена. Для игр детей мягконабивные игрушки не используют, животных нет.
- спальни- оборудованы выдвижными кроватями-«комодами»-5шт.х 3. Смена белья 1 раз в неделю. Постельное белье промаркировано. Количество комплектов постельного белья и полотенец достаточное-40 комплектов, наматрасников- 1 комплект **(п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13)**.
- моечные столовой посуды- в дошкольной группе **отсутствуют**- посуду моют в моечных раковинах пищеблока, предназначенных для мытья кухонной и школьной столовой посуды- **нарушение п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.**
- туалет- оборудован 1 умывальной раковиной, полотенцедержателями в достаточном количестве, 2 компакт-унитазами, разделенными перегородками. Унитазы оборудованы сидениями.

Для чистки унитазов имеются квачи, емкости для дезинфекции (без крышки, не пролитрована) и хранения чистых квачей. Дез.средства: Жавель Солид, 150 таблеток, хлорамин, 545 грамм. Инструкции по режимным моментам оформлены не в соответствии с методическими указаниями по применению дезинфицирующих средств- **нарушение п.17 СанПиН 2.4.1.3049-13**. Для чистки ковров в д/с имеется пылесос «Самсунг». Влажную уборку помещений проводят промаркированным уборочным инвентарем, раздельным для каждой группы помещений, для мытья игрушек выделена емкость, ветошь. Отсутствует инструкция по мытью игрушек. Моющими средствами обеспечены: в наличии мыльно-содовый раствор, мыло.

В туалете отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей, раковина для мытья рук персоналу, шкаф для хранения уборочного инвентаря - **нарушение п. 17.3, 6.16.2, 6.16.3, 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.** Отсутствует санитарный узел для персонала- **п. 6.20 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

- **Школа**: учебные кабинеты оснащены ученической мебелью размеров № 4 (начальная школа), 5, 6 (основная школа). Для учащихся первой ступени – для 6-ти человек из 14-ти) имеются 3 парты с наклонной поверхностью рабочей плоскости, регулируемые по высоте, маркировка не нанесена. Ростовые линейки имеются. В классных журналах отмечены рекомендуемые размеры мебели для каждого учащегося, отмечены № парт, имеющихся в наличии, за которыми рассажены учащиеся, группа здоровья, кроме журнала 7 класса- не отмечены № парт.

Начальник ТО У Роспотребнадзора **М.А.Берман**

Директор МАОУООШ д.Взвад **С.Н.Яцко**

Кабинет химии- оборудован лабораторными столами с гигиеническим покрытием, демонстрационным столом, установленным на подиуме, лаборантской. Отсутствует раковина с подводкой воды и канализацией. не работает вытяжной шкаф- **нарушение п. 5.8, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Кабинет информатики- оборудован 4 стационарными компьютерами, 5 ноутбуками, 3-мя подъемно-поворотными стульями (**нарушение п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03**), интерактивной доской. К сети Интернет подключены. Защитное заземление выполнено. Отсутствуют столы для работы с ПЭВМ с двумя раздельными поверхностями- **п.11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы».**

Спотривный зал- оборудован достаточным количеством спортивного инвентаря в исправном состоянии, но имеются спортивные маты с поврежденной поверхностью, комнатой для хранения инвентаря, комнатой преподавателя. Не выделены отдельные помещения для раздевалок- **нарушение п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Туалеты- разделены на 2 зоны: умывальную с одной раковиной с подводкой холодной воды и туалет, где установлены по 1 компакт-унитазу, педальные ведра, мыло, полотенца, туалетная бумага с держателями, емкости с чистыми квачами, уборочный инвентарь. Емкости для дезинфекции квачей без маркировки, без крышки, в туалете для мальчиков уборочный инвентарь без сигнальной маркировки- **нарушение п. 12.8, 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Кабинет технологии оборудован аптечкой для оказания первой медицинской помощи. Учащиеся занимаются шитьем и рукоделием.

В гардеробе оборудованы места для каждого класса.

- **пищеблок:** помещения- производственный цех и школьная столовая, оборудованная столами и табуретками, раковиной с подводкой холодной воды, мылом, электрополотенцем для школьников. Имеется раздаточное окно в игровую дошкольной группы. Кладовая продуктов находится в отдельном помещении.

Производственный цех оборудован 4-х конфорочной электрплитой-2шт. с духовками, цельнометаллическим столом без маркировки (2 шт.), двумя столами с пластиковой поверхностью (используют как разделочные столы- **нарушение п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.**, весами ГП, СП, 3 моечными раковинами с гибким шлангом с душевой насадкой (пролитрованы, не промаркированы по назначению- **нарушение п.4.10, 8.7, 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.13.8, 13.10, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, приложения № 4**), шкафами для посуды, бытовым холодильником с термометром +5гр.С, кухонной (алюминиевая, пластмассовая- **нарушение п. 4.8, 4.12 СанПи Н 2.4.5.2409-08, п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13**) и столовой посудой (глубокие тарелки для школьников со сколами- **нарушение п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08**), мясорубкой, разделочным инвентарем. Не упорядочено хранение разделочного инвентаря, на 4-х разделочных досках отсутствует маркировка- **нарушение п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 13.2-13.3, 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Отсутствует овощепротирочная машина для приготовления пюре- **нарушение п. 8.22 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

В кладовой имеется холодильная камера, температура +3.9гр.С.

Учет температурных режимов холодильного оборудования ведется в журнале.

Начальник ТО У Роспотребнадзора **М.А.Берман**

Директор МАОУООШ д.Взвад **С.Н.Яцко**

Обработку яиц не проводят, нет емкостей для обработки, инструкции - **нарушение п.8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13**.

Пищевые отходы в конце дня не обеззараживаются, на емкости для отходов отсутствует крышка - **нарушение п.5.20 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Суточные пробы оставлены в холодильнике в количестве 2-х банок без маркировки- **нарушение п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13**.

Пищевые продукты поступают автотранспортом поставщиков. Журнал бракеража поступающей продукции не представлен- **нарушение п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13**. Документы, удостоверяющие качество и безопасность поступающих продуктов представлены.

В холодильнике на момент проверки находились запрещенные продукты- полуфабрикат мясокостный замороженный- **нарушение приложения № 9, 11 СанПиН 2.4.1.3049-13**.

Сроки годности остальных имеющихся в наличии продуктов не нарушены.

Журнал бракеража готовой продукции представлен по питанию дошкольников с 17.10.2013 года и по питанию школьников с 01.10.2013 года. Бракераж проводится комиссионно, забракованных не выявлено.

На момент проверки отсутствовали препараты для искусственной «С»-витаминизации третьих блюд- **нарушение п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13**.

Питание детей дошкольной группы организовано 4-х разовое. Школьники питаются 1 раз в день.

Примерное десятидневное меню дошкольной группы представлено, составлено без учета требований действующих санитарных правил (от 2009 года)- **п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13**.

Накопительная ведомость по расходу продуктов представлена.

Меню-требование составлено.

Для информирования родителей вывешено ежедневное меню.

В пищеблоке работает повар Демина Т.В., не имеет специального образования. Журнал «здоровья» заполнен. Ответственной за питание Степичевой И.М. проводится ежедневный осмотр открытых участков тела и зева на наличие гнойничковых заболеваний и катаральных явлений верхних дыхательных путей только повара, не проводится осмотр младшего воспитателя- **п.19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

На момент проверки повар работала с ювелирными украшениями на пальцах рук (2 кольца)- **нарушение п.13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13**.

Повар обеспечена санитарной одеждой в недостаточном количестве (3 фартука и 1 халат для уборки) - **нарушение п.13.3 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

В качестве моющего средства для мытья посуды используют «Лазурит». Инструкции по мытью посуды и обработке инвентаря оформлены не в соответствии с требованиями санитарных правил- **нарушение п.13.10-13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.5.4-5.17 СанПиН 2.4.5.2409-08**

Уборочный инвентарь для пищеблока промаркирован.

Для обеззараживания посуды во время карантина не выделена промаркированная емкость с крышкой - **п.13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13**.

Питьевой режим организован в виде бутилированной воды, сертификат соответствия представлен.

Начальник ТО У Роспотребнадзора **М.А.Берман**

Директор МАОУООШ д.Взвад Яцко **С.Н.Яцко**

Ответственным за допущенные нарушения является директор Яцко С.Н.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

---

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ***внесена*** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: *протоколы лабораторных исследований*

Подписи лиц, проводивших проверку: Берман М.А.

Сухова Т.Н. Ротко Е.Е.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Яцко С.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"7" ноября 2013 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: